

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jurnal

- [1] Prihantoro, E. (2020). Implementasi Sistem Manajemen Bengkel Praktik Teknik Instalasi Tenaga Listrik. *Journal of Educational Evaluation Studies*, 1(2), 109–120.
- [2] Hayusman, L. M. (2020). *Dasar Instalasi Tenaga Listrik*. Deepublish
- [3] Mamahit, C., & Ponto, H. (2021). Analisis Potensi Energi Listrik Ditinjau dari Energi Hidro di Minahasa Selatan. *JURNAL EDUNITRO: Jurnal Pendidikan* ..., 1(1), 37–42.
<http://ejurnal.unima.ac.id/index.php/edunitro/article/view/1008>
- [4] Bachtiar, M. I., & Riyadi, K. (2021). Studi Kabel Penghantar pada Instalasi Listrik Gedung Pertemuan Unhas Berstandarisai PUIL 2011. *J. Teknol. Elektroika*, 5(2), 70.
- [5] N. F. Alfazumi, W. Yandi, and W. Sunanda, “Uji Kelayakan Instalasi Listrik di Universitas Bangka Belitung Berdasarkan PUIL 2011 (Studi di Gedung Fakultas Teknik),” in *Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri*, 2020, pp. 216–297.
- [6] T. D. Cahyono and R. K. Pramuyanti, “Pelatihan perancangan instalasi listrik bangunan sederhana 1,2,” pp. 978–979, 2020.
- [9] Rahmawati, L., & Setyawan, G. (2025). Rancang Bangun Sistem Manajemen Ruang Menggunakan Sensor PIR untuk Kontrol Saklar Otomatis dan Penghemat Energi. *Jurnal Fisika Unand*, 14(1), 22-28.
- [10] Mahmudah, R. N., & Kasri, M. A. (2024). RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL LAMPU OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR PIR PADA TOILET UNIMUDA SORONG. *Nepi*, 1(01).

Website

- [7] Scribd. (n.d.). Table air change handling based on ASHRAE. Scribd. <https://www.scribd.com/document/709947375/Table-air-change-handling-based-on-ASHRAE>.
- [8] PUIL 2011 (SNI IEC 60364-5-52:2011) – Persyaratan Umum Instalasi Listrik
“Tegangan jatuh pada instalasi tidak boleh melebihi 5% dari tegangan nominal sistem, kecuali untuk sirkuit penerangan tidak boleh melebihi 3%.

